



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ИРКУТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
№ 1 ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»

6-й поселок ГЭС, д. 3-а, г. Иркутск, 664059
тел. / факс (395-2) 53-16-97, 53-16-98
E-mail: IDDIN1@mail.ru

28.09.2018 № 02 - 2563-1/2018

на № _____ от _____

О выполнении предписания

Уважаемый Артем Васильевич!

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский дом - интернат № 1 для умственно отсталых детей» (далее - учреждение) направляет отчет о выполнении предписания отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска от 07.06.2018 № 146/1/1.

№ п/п	Вид выявленных нарушений	Что выполнено	Срок исполнения
1.	На дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено наличие обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещения мастерской в торце 2 – го корпуса; складские помещения под переходом из 1 – го корпуса в баню; гараж, мастерская, пристроенная к зданию гаража).	Исполнено. Определены категории помещений производственного и складского назначения в учреждении по взрывопожарной и пожарной опасности. Имеется заключение № 1 от 09.08.2018.	30.09.2018
2.	Не обеспечено исправное состояние задвижки с электроприводом на обводной линии водомерного устройства (не подключена после замены к источнику питания).	Исполнено. Задвижка с электроприводом водомерного узла подключена к источнику питания.	30.09.2018

Директор учреждения

С.Н. Онохов, 53-16-97

Н.И. Лебедева